

成品出厂/例行检验报告

检字 QQC-13

编号: 批 2407

工程名称: 入库		产品规格: JF-FH2-FJ	
生产编号: 2407A10166-211 (466)		生产日期: 2024. 7.2	
检验依据: ☐ 消防应急疏散余压监控器出厂/例行检验要求; ☒ 防火门监控分机出厂/例行检验要求; ☐ 出厂/例行检验要求;			
1	外观检验	☐ 外表外观 ☐ 产品标签 ☐ 安装导轨	
2	主要部(器件)检查	☒ 熔断器 ☐ 接线端子 ☒ 开关 ☐ 按键 ☐ 指示灯 ☐ 电源与备电	
3	自检功能试验	☐ 合格; ☐ 问题现象: ☐ 其他:	
4	绝缘电阻试验	☒ 全电端子 ($\geq 50M\Omega$) ☐ 问题现象:	
5	泄露电流试验	mA	
6	电气强度试验	☐ 合格; ☐ 问题现象: ☐ 其他:	
7	故障报警功能试验	☐ 合格; ☐ 问题现象: ☐ 其他:	
8	基本功能试验	☒ 合格; ☐ 问题现象: ☐ 其他:	
9	电源功能试验	☒ 全备电转换; ☐ 主电欠压: (ACV) ☐ 备电欠压 (DCV) ☐ 备电保护: (DCV)	
10	组件功能试验	☐ 合格; ☐ 问题现象: ☐ 其他:	
结论	抽检 9/10, 检验合格. 		
检验员: 蒋佳佳		审核: 张俊	日期: 2024. 7.2