

No: Dz2025200938



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

委托单位名称: 四川久远智能消防设备有限责任公司

产品型号名称: JF-X350 型火灾显示盘

检 验 类 别: 委 托 检 验

应急管理部沈阳消防研究所



应急管理部沈阳消防研究所
检 验 报 告

No: Dz2025200938

共 3 页 第 1 页

产品名称	火灾显示盘	型 号	JF-X350		
委托单位	四川久远智能消防设备有限责任公司	检验类别	委托检验		
生产者	四川久远智能消防设备有限责任公司	生产日期	2025 年 6 月		
生产企业	四川久远智能消防设备有限责任公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2025 年 7 月 28 日		
样品数量	1 台	检验日期	自 2025 年 8 月 4 日 至 2025 年 8 月 8 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 17429-2011 《火灾显示盘》				
检验项目	基本功能试验、泄漏电流试验、振动（正弦）（耐久）试验				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17429-2011《火灾显示盘》要求。 以下空白。 （检验检测专用章） 签发日期：2025 年 8 月 13 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准：

审核：

编制：

应急管理部沈阳消防研究所
检 验 报 告

№: Dz2025200938

共 3 页 第 2 页

委托单位	四川久远智能消防设备有限责任公司		
通信地址	四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号		
联系电话	0816-3969216	传 真	0816-4683297

产品照片



应急管理部沈阳消防研究所
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：JF-X350

No：Dz2025200938
共 3 页 第 3 页

序号	检 验 项 目	GB 17429-2011 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	4.2	功能正常。	合 格	/
2	泄漏电流试验	4.4	—	—	总线供电
3	振动（正弦）（耐久）试验	4.16	功能正常。	合 格	/

以下空白。